


Gaslekkage

Naam: Ceres van Rijn Meterstand: 11
Straat en huisnummer: Seringenhof 9 Meternummer: 138521
Postcode en woonplaats: 9743 SB Groningen Datum: 13-07-2018

**Wij hebben werkzaamheden aan de aansluitleiding en/of gasmeteropstelling uitgevoerd.
Tevens hebben wij uw gasleidingen en toestellen gecontroleerd op dichtheid.**

- Er is een gaslekkage gemeten in uw binnenleiding en/of in één of meerdere gastoestellen.**
Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken voor u en uw omgeving.
Om die reden hebben wij de gastoevoer afgesloten door het sluiten van de hoofdkraan bij de gasmeter.
- Er is gaslekkage gemeten in één of meerdere gastoestellen.**
Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken voor u en uw omgeving.
De aansluitkraan of kranen zijn gesloten.
De hoofdkraan in de meterkast staat open.
- Er is een gaslekkage gemeten in uw binnenleiding.**
Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken voor u en uw omgeving.
Om die reden hebben wij de gastoevoer afgesloten door het sluiten van de hoofdkraan bij de gasmeter.

We adviseren u dringend om uw gasinstallatie te laten controleren en herstellen door een vakbekwaam installateur. Na de reparatie kan de gasinstallatie weer in bedrijf worden genomen.



De gasbinneninstallatie is beproefd met een druk van ca. 25 mbar, de gemeten drukdaling is:

1. Met geopende aansluitkranen: 5,0 mbar in 4,5 min
2. Met gesloten aansluitkranen: mbar in min

Ondergetekende verklaart zich ervan bewust te zijn dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het veilig functioneren van de installatie.

Naam monteur: V. Mustafa Gesproken met (namens) klant: Ceres van Rijn
Bedrijf: ENEXIS Handtekening klant: [Handwritten Signature]

**Ruikt u gaslucht? Neem contact met ons op via storingsnummer
0800 - 9009**

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Enexis Netbeheer.
We helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur op het telefoonnummer 0900 780 87 00.